

贵州省市场监管局2020年流通领域断路器产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	小型断路器	开阳县现代家居装饰	贵州省贵阳市开阳县城关镇城南路60号一楼门面	图形商标(公牛)	宁波公牛低压电器有限公司	浙江省慈溪市匡堰镇龙舌村	LB-63	/	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
2	小型断路器	彭喜飞(92520121MA6GTYAFXJ)	贵州省贵阳市开阳县城关镇南街43号	图形商标(正泰)	浙江正泰电器股份有限公司	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号	NXB-63	2020/6/1	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
3	小型断路器	玉屏县茂源五金建材经营部	玉屏侗族自治县平溪街道文水路22号门面	德力西	德力西电气(芜湖)有限公司	安徽省芜湖市芜湖机械工业园	DZ47SN2C63	2020/5/20	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
4	小型断路器	凯里市静鑫五金建材经营部	凯里市洗马河新生路16号一楼门面	CHINT	浙江正泰网络技术有限公司	杭州市滨江区滨安路1335号1幢B栋3楼302室	NB3-63 400V~50HZ 6000A	/	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
5	剩余电流动作断路器	福乐五金标准件那平路门市	贵州省六盘水市六枝特区那平路(名轩酒楼对面)	CHINT	浙江正泰电器股份有限公司	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号	NXBLE-63 1P+NC 63A	2020/3/8	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
6	塑料外壳式断路器	福乐五金标准件那平路门市	贵州省六盘水市六枝特区那平路(名轩酒楼对面)	CHINT	浙江正泰电器股份有限公司	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号	NXB-125 3P 100A	2020/4/26	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
7	塑料外壳式断路器	六枝特区闽福五金店	贵州省六盘水市六枝特区交通路七冶华府门面	CHINT	浙江正泰电器股份有限公司	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号	NXB-125 2P	2020/6/8	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
8	小型断路器	铜仁天工建材有限公司	贵州省铜仁市万山区西南国际商贸城1组团3栋2层3、4号门面	正泰	浙江正泰电器股份有限公司	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号	NXB-63 1P C 32A	2018/11/1	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
9	小型断路器	铜仁天工建材有限公司	贵州省铜仁市万山区西南国际商贸城1组团3栋2层3、4号门面	正泰	浙江正泰电器股份有限公司	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号	NXB-63 2P C 63A	2019/5/10	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	小型断路器	都匀市黄少春五金交电经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处平桥汽车站门面	BULL公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	LB-63C3212 32A 2P	2019/4/13	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
11	LB-63系列C型断路器63A 1P	都匀市黄少春五金交电经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处平桥汽车站门面	BULL公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	LB-63C63/1 63A 1P	2019/3/13	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
12	小型断路器	都匀市黄少春五金交电经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处平桥汽车站门面	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	FD20-63-II 电流63 极 数1	2018/9/14	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
13	小型断路器	都匀市黄少春五金交电经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处平桥汽车站门面	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	FD20-63-II 电流32 极 数1	2018/1/17	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
14	小型断路器	都匀市黄少春五金交电经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处平桥汽车站门面	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	D20-63-II 电流63 极 数2	/	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
15	高分断小型断路器	西秀区小罗西野五金部	贵州省安顺市西秀区太平小区410号、412号	西野	重庆西野电器制造有限公司	重庆市大渡口区茄子溪新街213号	ESP0-63 2P C63	2020/3/20	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
16	小型断路器	西秀区小罗西野五金部	贵州省安顺市西秀区太平小区410号、412号	西野	重庆西野电器制造有限公司	重庆市大渡口茄子溪新街213号	DZ47-125	2019/12/20	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
17	剩余电流动作断路器	西秀区小罗西野五金部	贵州省安顺市西秀区太平小区410号、412号	西野	重庆西野电器制造有限公司	重庆市大渡口茄子溪新街213号	DZ47LE-125	2020/5/25	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
18	小型断路器	安顺市西秀区恒泰机电设备供应站	贵州省安顺市西秀区太平小区402铺	天正电气 (TENGEN)	浙江天正电气股份有限公司	浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号	TGB1N-63 2P C63	2019/9/26	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
19	小型断路器	安顺市西秀区恒泰机电设备供应站	贵州省安顺市西秀区太平小区402铺	天正电气 (TENGEN)	浙江天正电气股份有限公司	浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号	TGB1N-63 1P C63	2019/8/28	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	小型断路器	安顺市西秀区恒泰机电设备供应站	贵州省安顺市西秀区太平小区402铺	天正电气 (TENGEN)	浙江天正电气股份有限公司	浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号	TGB1N-63 3P C63	2019/9/8	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
21	高分断小型断路器	西秀区小罗西野五金部	贵州省安顺市西秀区太平小区410号、412号	西野	重庆西野电器制造有限公司	重庆市大渡口茄子溪新街213号	ESPO-63 1P C63	2019/12/31	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
22	小型断路器	黔西县陈敬意华泰五交化销售店	贵州省毕节市黔西县城关镇文化路	图形商 标(贵 派)	贵派电器股份有限公司	中国湖南株洲云阳经济开发区贵派工业园	DZ47-63	2020/4/16	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
23	小型断路器	凤冈县宏达五金机电经营部	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇迎新大道	CHNT	浙江正泰电器股份有限公司	浙江省乐清市北白豪镇正泰工业园区正泰路1号	NXB-63/IP C16A	2019/3/20	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
24	小型断路器	凤冈县宏达五金机电经营部	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇迎新大道	CHNT	浙江正泰电器股份有限公司	浙江省乐清市北白豪镇正泰工业园区正泰路1号	NXB-63 3P C63A	2020/4/26	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
25	小型断路器	凤冈县宏达五金机电经营部	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇迎新大道	CHNT	浙江正泰电器股份有限公司	浙江省乐清市北白豪镇正泰工业园区正泰路1号	NXB-63 2P C 32A	2020/5/23	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
26	小型断路器	凯里市常辉电器贸易有限公司	贵州省凯里市新生路华亿国际商贸城A区12栋1层1-15号1-2层	常安电 器 chanan	常安集团有限 公司	浙江省乐清经济开发区纬十七路288号	CAB6-63H C16 1P	/	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
27	小型断路器	凯里市常辉电器贸易有限公司	贵州省凯里市新生路华亿国际商贸城A区12栋1层1-15号1-2层	常安电 器 chanan	常安集团有限 公司	浙江省乐清经济开发区纬十七路288号	CAB6-63H C63 1P	/	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
28	小型断路器	凯里市常辉电器贸易有限公司	贵州省凯里市新生路华亿国际商贸城A区12栋1层1-15号1-2层	常安电 器 chanan	常安集团有限 公司	浙江省乐清经济开发区纬十七路288号	CAB6-63H C63 2P	/	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
29	小型断路器	贵阳正泰盛机电设备经营部	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场Q栋1层10号	PEOPLE	人民电器集团有限公司/浙江人民电器有限公司	乐清市柳市镇车站路555号	RDB5-63 C32 2P	2020/09/09	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	小型断路器	贵阳正泰盛 机电设备经 营部	贵州省贵阳市云岩 区金阳南路1号西 南五金机电专业批 发市场Q栋1层10号	PEOPLE	人民电器集团 有限公司/浙 江人民电器有 限公司	乐清市柳市镇车 站路555号	RDB5-63 C63 3P	/	标志和其他内容、机构、电气间隙和 爬电距离、螺钉、载流部件和连接要 求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
31	小型断路器	贵阳正泰盛 机电设备经 营部	贵州省贵阳市云岩 区金阳南路1号西 南五金机电专业批 发市场Q栋1层10号	PEOPLE	人民电器集团 有限公司/浙 江人民电器有 限公司	/乐清市柳市镇 车站路555号	RDB5-63 C32 1P	/	标志和其他内容、机构、电气间隙和 爬电距离、螺钉、载流部件和连接要 求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
32	小型断路器	贵州华盛鑫 电缆销售有 限公司	贵州省贵阳市云岩 区金阳南路1号西 南五金机电专业批 发市场F栋1层38号	TENGEN 天正电 气	浙江天正电气 股份有限公司	浙江省乐清市柳 市镇柳乐路332 号	TGBT-63 2P C16	/	标志和其他内容、机构、电气间隙和 爬电距离、螺钉、载流部件和连接要 求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
33	剩余电 流动作断 路器	贵州华盛鑫 电缆销售有 限公司	贵州省贵阳市云岩 区金阳南路1号西 南五金机电专业批 发市场F栋1层38号	TENGEN 天正电 气	浙江天正电气 股份有限公司	浙江省乐清市柳 市镇柳乐路332 号	TGB1NLE-32 3P+N C16 30mA	/	标志和其他内容、机构、电气间隙和 爬电距离、螺钉、载流部件和连接要 求、接外部导体的接线端子、非互换	合格	/	/	/
34	小型断 路器	铜仁市华 飞五交化 经营部	贵州省铜仁市碧 江区红色28五金机 电市场44号门面	D legrand	罗格朗低 压电 器（无 锡）有 限公 司	江苏省无锡市新 吴区锡梅路88号	I 4 133 59(E) 2P C32	/	标志和其他内容、机构、电气间隙和 爬电距离、螺钉、载流部件和连接要 求、接外部导体的接线端子、非互换	不合格	额定短路能力 未用A表示	标志和其他内 容：额定短路能 力，用A表示	/
35	小型断 路器	铜仁市华 飞五交化 经营部	贵州省铜仁市碧 江区红色28五金机 电市场44号门面	legrand	罗格朗低 压电 器（无 锡）有 限公 司	江苏省无锡市新 吴区锡梅路88号	I4 133 44(E) 1P C63	2019/3/5	标志和其他内容、机构、电气间隙和 爬电距离、螺钉、载流部件和连接要 求、接外部导体的接线端子、非互换	不合格	额定短路能力 未用A表示	标志和其他内 容：额定短路能 力，用A表示	/
36	小型断 路器	金沙县正 泰电气有 限责任公 司	贵州省毕节市沙 县鼓场街道开明同 心城18-5号	chtai	乐清市创 泰电 气制造 有限公 司	乐清市柳市东 皇社	DZ47-63	2020/4/12	标志和其他内容、机构、电气间隙和 爬电距离、螺钉、载流部件和连接要 求、接外部导体的接线端子、非互换	不合格	余焰超过30s	耐异常发热及耐 燃性：无可见的 火焰或持续的辉 光或灼热丝移开 后30 s内火焰和 辉光自行熄灭	/
37	高分断 小型断 路器	黔西县陈 敬意华泰 五交化销 售店	贵州省毕节市黔 西县城关镇文化路	图形商 标（贵 派）	贵派电 器股 份有 限公 司	中国湖南株洲云 阳经济开发 区贵派工 业园	GB6-63	2019/9/28	标志和其他内容、机构、电气间隙和 爬电距离、螺钉、载流部件和连接要 求、接外部导体的接线端子、非互换	不合格	额定短路能力 未用A表示	标志和其他内 容：额定短路能 力，用A表示	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
38	高分断小型断路器	黔西县鑫晟五金机电经营部	黔西县同心商贸城C区4栋16-17号	图形商标(人民)	上联控股集团有限公司	浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路20号	DZ47-63H	/	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	不合格	余焰超过30s	耐异常发热及耐燃性：无可见的火焰或持续的辉光或灼热丝移开后30 s内火焰和辉光自行熄灭	/
39	高分断小型断路器	黔西南州涵涛商贸有限公司	贵州省黔西南州兴义市木贾街道木贾物流城E区6栋105-110号门面	图形商标	重庆西野电器制造有限公司	重庆市大渡口区茄子溪新街213号	DZ 47-63 2P C32	2019/1/21	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	不合格	余焰超过30s	耐异常发热及耐燃性：无可见的火焰或持续的辉光或灼热丝移开后30 s内火焰和辉光自行熄灭	/
40	高分断小型断路器	黔西南州涵涛商贸有限公司	贵州省黔西南州兴义市木贾街道木贾物流城E区6栋105-110号门面	珊瑚	重庆西野电器制造有限公司	重庆市大渡口区茄子溪新街213号	DZ47-63 2P-C63	2020/3/9	标志和其他内容、机构、电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接要求、接外部导体的接线端子、非互换	不合格	余焰超过30s	耐异常发热及耐燃性：无可见的火焰或持续的辉光或灼热丝移开后30 s内火焰和辉光自行熄灭	/