

附件

### 省市场监管局防火门产品质量监督抽查产品及企业名单

| 序号 | 产品名称      | 被抽查单位名称      | 被抽查单位地址                 | 产品规格型号                         | 注册商标 | 生产日期/批号    | 检验项目   | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 |
|----|-----------|--------------|-------------------------|--------------------------------|------|------------|--|------|----------|----------|
| 1  | 其他材质隔热防火门 | 贵州鑫安特种门业有限公司 | 贵阳市白云区麦架镇景宏工业园          | QTFM-1021-d5<br>A1.00 (乙级) -1  | /    | 2021-08-01 | 启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能 | 合格   | /        | /        |
| 2  | 木制隔热防火门   | 贵州佰威特种门窗有限公司 | 贵阳市贵州双龙航空港经济区谷脚镇岩后村工业园区 | MFM-1023-dk5<br>A0.50 (丙级) -1  | /    | 2021-05-01 | 启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能 | 合格   | /        | /        |
| 3  | 木质隔热防火门   | 贵州盾祥消防设备有限公司 | 贵阳市清镇市百花社区毛栗山路388号      | MFM-1021-d5-<br>A1.00 (乙级) -1  | /    | 2021-09-01 | 启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能 | 合格   | /        | /        |
| 4  | 木质隔热防火门   | 贵州威盾门业有限公司   | 遵义市红花岗区盈田工谷10栋          | MFM-1021-d5<br>A1.00 (乙级) -1-A | /    | 2021-09-01 | 启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能 | 合格   | /        | /        |

| 序号 | 产品名称    | 被抽查单位名称        | 被抽查单位地址               | 产品规格型号                       | 注册商标 | 生产日期/批号    | 检验项目  | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 |
|----|---------|----------------|-----------------------|------------------------------|------|------------|---|------|----------|----------|
| 5  | 木质隔热防火门 | 贵州鑫大福门业有限公司    | 遵义市绥阳县风华镇牛心村（原纸箱厂）    | MFM-1021-d5<br>A1.00（乙级）-1-A | /    | 2021-09-01 | 启闭灵活性，门扇开启力，可靠性，耐火性能，防火锁的耐火性能，防火合页（铰链）的耐火性能 | 合格   | /        | /        |
| 6  | 木质隔热防火门 | 贵州省庐峰门业有限公司    | 遵义市绥阳县蒲场镇原3409厂区      | MFM-0921-d6<br>A0.50（丙级）-1   | /    | 2021-09-28 | 启闭灵活性，门扇开启力，可靠性，耐火性能，防火锁的耐火性能，防火合页（铰链）的耐火性能 | 合格   | /        | /        |
| 7  | 钢制隔热防火门 | 贵州华辉特种门业有限公司   | 安顺市平坝区夏云工业园区G-12-43地块 | GFM-1021-d5<br>A0.50（丙级）-1   | /    | 2021-09-01 | 启闭灵活性，门扇开启力，可靠性，耐火性能，防火锁的耐火性能，防火合页（铰链）的耐火性能 | 合格   | /        | /        |
| 8  | 钢制隔热防火门 | 贵州恒林门业有限公司     | 安顺市平坝区夏云工业园区龙腾路       | GFM-1021-d5<br>A1.00（乙级）-1   | /    | 2021-09-01 | 启闭灵活性，门扇开启力，可靠性，耐火性能，防火锁的耐火性能，防火合页（铰链）的耐火性能 | 合格   | /        | /        |
| 9  | 防火门     | 安顺智慧君安门业有限责任公司 | 安顺市普定县黄桶街道河柳村         | GMF-1021-d5-<br>A0.50（丙级）-1  | /    | 2021-10-13 | 启闭灵活性，门扇开启力，可靠性，耐火性能，防火锁的耐火性能，防火合页（铰链）的耐火性能 | 合格   | /        | /        |

| 序号 | 产品名称     | 被抽查单位名称           | 被抽查单位地址              | 产品规格型号                         | 注册商标 | 生产日期/批号    | 检验项目   | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 |
|----|----------|-------------------|----------------------|--------------------------------|------|------------|--|------|----------|----------|
| 10 | 钢质隔热防火门  | 贵州豪源防火门窗有限公司      | 黔东南州凯里经济开发区开元大道港深科技园 | GFM-0718-dk5<br>A0.50 (丙级) -1  | /    | 2021-10-05 | 启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能 | 合格   | /        | /        |
| 11 | 钢制隔热防火门  | 贵州龙里兴远防火门窗有限责任公司  | 黔南州龙里县经济开发区水场工业园     | GFM-1021-d5<br>A1.00 (乙级) -1   | /    | 2021-05-01 | 启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能 | 合格   | /        | /        |
| 12 | 钢制隔热防火门  | 贵州黔鑫门业有限公司        | 黔南州龙里县龙山镇 (工业园区)     | GFM-1120-d5<br>A1.00 (乙级) -1   | /    | 2021-08-01 | 启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能 | 合格   | /        | /        |
| 13 | 钢制隔热防火门  | 贵州宜朗城消防设备有限公司     | 黔南州长顺县白云山镇鼠场工业园区     | GFM-0818-d5-<br>A0.50 (丙级) -1  | /    | 2021-09-01 | 启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能 | 合格   | /        | /        |
| 14 | 钢木质隔热防火门 | 贵州省贵阳市清镇家天下门业有限公司 | 贵安新区红枫湖镇 (中八农场内)     | GMFM-1023-dk5<br>A1.00 (乙级) -1 | /    | 2021-09-01 | 启闭灵活性, 门扇开启力, 可靠性, 耐火性能, 防火锁的耐火性能, 防火合页 (铰链) 的耐火性能 | 合格   | /        | /        |