

附件

省市场监管局轻质隔墙条板产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗弯承载		抗压强度	
											标准值（板自重倍数）	实测值（板自重倍数）	标准值（MPa）	实测值（MPa）
1	蒸压加气混凝土板	贵州源隆新型环保墙体建材有限公司	贵阳市白云区沙文镇贵州省沙子哨监狱（沙子哨农场内）	AAC-G A3.5 4070×600×200（mm）	/	2021-09-05	干密度，抗压强度，干燥收缩值，抗冻性，导热系数，钢筋粘着力，纵向钢筋保护层厚度，机构性能	合格	/	/	/	/	≥3.5	4.2
2	蒸压加气混凝土板	贵州三元实业有限公司	贵阳市花溪区养牛村二组	AAC-G-A5.0 2280×600×100（mm）	/	2021-09-20	干密度，抗压强度，干燥收缩值，抗冻性，导热系数，钢筋粘着力，纵向钢筋保护层厚度，机构性能	合格	/	/	/	/	≥5.0	5.4
3	建筑用轻质隔墙条板	贵州好百年住宅工业有限公司	贵阳市经济技术开发区翁岩村开发大道小孟工业园区	2800×600×90（mm）	/	2021-07-03	面密度，抗冲击性能，抗弯承载，抗压强度，含水率，干燥收缩值，吊挂力，软化系数，抗冻性，放射性	合格	/	/	≥1.5	4.6	≥3.5	6.9

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗弯承载		抗压强度	
											标准值（板自重倍数）	实测值（板自重倍数）	标准值（MPa）	实测值（MPa）
4	蒸压加气混凝土板	贵州达兴宏建材有限公司	贵阳市南明区小碧乡秦棋村关田坝	AAC-G A3.5 2680× 600×200 (mm)	/	2021-09-15	干密度，抗压强度，干燥收缩值，抗冻性，导热系数，钢筋粘着力，纵向钢筋保护层厚度，机构性能	合格	/	/	/	/	≥3.5	3.9
5	建筑用轻质隔墙条板	贵州开莱绿色建筑材料有限公司	贵阳市息烽县小寨坝镇盘脚营村龙井坝	KP 3000 ×600× 120 (mm)	/	2021-08-20	面密度，抗冲击性能，抗弯承载，抗压强度，含水率，干燥收缩值，吊挂力，软化系数，抗冻性，放射性	合格	/	/	≥1.5	2.6	≥3.5	3.8
6	建筑用轻质隔墙条板	贵阳上和筑新材料科技有限公司	贵阳市息烽县永靖镇坪上工业园区	KP 3000 ×600× 120 (mm)	/	2021-07-12	面密度，抗冲击性能，抗弯承载，抗压强度，含水率，干燥收缩值，吊挂力，软化系数，抗冻性，放射性	合格	/	/	≥1.5	2.8	≥3.5	4.6
7	建筑隔墙用保温条板	贵州中建恒达新型建材有限公司	贵阳市修文县龙场镇小营村	2440× 610×120 (mm)	/	2021-08-16	面密度，抗冲击性能，抗弯承载，抗压强度，含水率，干燥收缩值，吊挂力，软化系数，抗冻性，放射性	合格	/	/	≥1.5	2.4	≥3.5	4.6

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗弯承载		抗压强度	
											标准值（板自重倍数）	实测值（板自重倍数）	标准值（MPa）	实测值（MPa）
8	灰渣混凝土空心隔墙板	遵义恒瑞德科技有限公司	遵义市汇川区汇川大道汇龙名城14栋5-6号	PB 2800 x600x 120 (mm)	/	2021-06-10	面密度，抗冲击性能，抗弯承载，抗压强度，含水率，干燥收缩值，吊挂力，软化系数，抗冻性，放射性	合格	/	/	≥1	2.6	≥5	8.6
9	建筑隔墙用保温条板	贵州丹寨凯岳市政建材有限公司凯里经济开发区分公司	黔东南州凯里经济开发区金汇路A段	2440x 610x120 (mm)	/	2021-07-28	面密度，抗冲击性能，抗弯承载，抗压强度，含水率，干燥收缩值，吊挂力，软化系数，抗冻性，放射性	合格	/	/	≥1.5	2.3	≥3.5	3.8
10	建筑用轻质隔墙条板	贵州上和筑新材料科技有限公司	黔南州福泉市马场坪办事处瓮福化工公司园区内	2950x 600x 120(mm)	/	2021-07-15	面密度，抗冲击性能，抗弯承载，抗压强度，含水率，干燥收缩值，吊挂力，软化系数，抗冻性，放射性	合格	/	/	≥1.5	3.2	≥3.5	4.3
11	建筑用轻质隔墙条板	贵州福泉蓝图住宅产业化有限公司	黔南州福泉市坪办事处瓮福化工公司园区内	3000x 600x 120(mm)	/	2021-05-10	面密度，抗冲击性能，抗弯承载，抗压强度，含水率，干燥收缩值，吊挂力，软化系数，抗冻性，放射性	合格	/	/	≥1.5	3.6	≥3.5	5.1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗弯承载		抗压强度	
											标准值（板自重倍数）	实测值（板自重倍数）	标准值（MPa）	实测值（MPa）
12	建筑隔墙用保温条板	贵州圣凯伦建材有限公司	黔南州贵定县昌明经济开发区	2440×610×120（mm）	/	2021-08-10	面密度，抗冲击性能，抗弯承载，抗压强度，含水率，干燥收缩值，吊挂力，软化系数，抗冻性，放射性	合格	/	/	≥1.5	2.6	≥3.5	4
13	蒸压加气混凝土板	贵州长通装配式建材有限公司	黔南州长顺县威远工业园区建材产业园	AAC-G-A3.5 2520×600×100（mm）	/	2021-08-07	干密度，抗压强度，干燥收缩值，抗冻性，导热系数，钢筋粘着力，纵向钢筋保护层厚度，机构性能	合格	/	/	/	/	≥3.5	4.9
14	建筑隔墙用保温条板	黔西南州安龙装配式房屋制造有限公司	黔西南州安龙县栖凤街道办事处杨柳街	2440×610×120（mm）	/	2020-10-15	面密度，抗冲击性能，抗弯承载，抗压强度，含水率，干燥收缩值，吊挂力，软化系数，抗冻性，放射性	合格	/	/	≥1.5	2.2	≥3.5	4.2
15	建筑用轻质隔墙条板	贵州益新装配式新型建材有限公司	黔西南州兴义市清水河镇兴电新型建材园内	3000×600×120（mm）	/	2021-05-15	面密度，抗冲击性能，抗弯承载，抗压强度，含水率，干燥收缩值，吊挂力，软化系数，抗冻性，放射性	合格	/	/	≥1.5	3.1	≥3.5	4.2

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											抗弯承载		抗压强度	
											标准值（板自重倍数）	实测值（板自重倍数）	标准值（MPa）	实测值（MPa）
16	灰渣混凝土空心隔墙板	贵州产投高科新型建筑材料科技有限责任公司	贵安新区湖潮乡贵州产投贵安新区科技产业园	2700×600×90（mm）	/	2021-08-05	面密度，抗冲击性能，抗弯承载，抗压强度，含水率，干燥收缩值，吊挂力，软化系数，抗冻性，放射性	合格	/	/	≥1	2.4	≥5	7.8