

贵州省市场监管局2022年流通领域消防应急灯具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	消防应急照明灯具	汇川区新天一消防器材销售部	贵州省遵义市汇川区大连路四一七医院1号门面	劳士	江门劳士国际电气有限公司	广东省江门市蓬江区荷塘镇为民工业区厂房	L-ZFZD-E5W4002	2021.04.15	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
2	消防应急照明灯具	汇川区金安消防器材销售部	贵州省遵义市汇川区大连路美佳乐广场35号门面	敏华	广东敏华电器有限公司	广东省江门市荷塘镇为民闲步工业区	M-ZFZD-E5W3002	2021.06.05	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
3	消防应急照明灯具	红花岗区友发消防器材经营部	贵州省遵义市红花岗区舟水桥钛厂建材市场D-A-21号	美莱美亚	江门市索辉照明电器有限公司	江门市江海区南山路337号1幢三楼之一（一址多照）	SH-ZFZD-EWA1	2022.07	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
4	消防应急照明灯具	贵州鼎力联商贸有限公司	贵州省遵义市红花岗区舟水桥街道湘江大道双瑞钢材市场旁门面2间	卓睿	江门市索辉照明电器有限公司	江门市江海区南山路337号1幢三楼之一（一址多照）	SH-ZFZD-E3WB1	2021.10.21	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
5	消防应急标志灯	镇宁自治县久安消防器材经营部	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道东大街三桥	展元照明	蓬江区科泓照明电器厂	广东省江门市蓬江区荷塘镇霞阳路42号1幢第五层之二	KH-BLZD-1REI3W-209	2021.08	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
6	消防应急照明灯	六枝特区利民消防器材经营部	贵州省六盘水市六枝特区云桥路	/	中山市一安电子厂	中山市横栏镇茂辉工业区（贴边）乐丰八路2号20栋四楼	YA-ZFZD-E5W-A01-2	2021.12.27	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
7	消防应急照明灯具	思南县书昶消防器材服务部	贵州省铜仁市思南县关中坝街道江东社区二中小区	艺光消防	江门市艺光科技开发有限公司	广东省江门市江海区麻三工业区(马记模具厂西南)	YG-ZFZD-E5W-1703	20220107	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
8	消防应急照明灯具	贵州博腾消防科技有限公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道向阳社区瑞金路中段大学城背后	兀拿斯特	广东敏华电器有限公司	广东省江门市荷塘镇为民闲步工业区	M-ZFZD-E0.5W3058	2022.04.01	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
9	消防应急照明灯	水城县达安消防器材经营部	水城县双水新区高林路	东君	广东东君照明有限公司	广东省江门市高新区横海路7号2幢车间-第四层	DJ-ZFZD-E3W-2C	2020.08	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
10	消防应急照明灯	平塘县袁仕恒消防器材店	平塘县金盆街道新舟花园1-1-19号	艺冠	江门市明劲照明电器有限公司	江门市蓬江区荷塘镇霞村霞阳东路5号二楼	MJ-ZFZD-E3WA	2021.09	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	消防应急照明灯	长顺县顺安消防器材经营部	贵州省黔南州长顺县长寨街道朝顺社区者共组自建房（长顺三中后门）	卓而信	广东卓而信照明电器有限公司	中山市横栏镇乐丰八路2号新力士科技园	ZX-ZFZD-E5W-A01-2	2022.3.5	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
12	消防应急照明灯具	罗甸县苏南消防安装有限公司	贵州省黔南自治州罗甸县龙坪镇际恒五金建材城20-1-5、1-22号门面	启成	中山市冠安照明科技有限公司	广东省中山市古镇东岸北路400号6栋厂房四楼之一及五楼之一	GA-ZFZD-E3W-203	2021.07	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
13	消防应急照明灯具	兴义市盛大劳保百货店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流城A区5栋106号	一安光电	中山市一安电子厂	中山市横栏镇茂辉工业区（贴边）乐丰八路2号20栋四、五楼	YA-ZFZD-E5W-A04-2	2021.11.24	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
14	消防应急照明灯具	兴义市盛大劳保百货店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流城A区5栋106号	一安光电	中山市锐辉照明有限公司	中山市横栏镇茂辉工业区（贴边）乐丰八路2号20栋五楼	RH-ZFZD-E5W-B01-2	2022.08.04	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
15	消防应急照明灯	安龙县泉有五金机电经营部	安龙县栖凤街道办事处市府路065号	光霁照明	中山市古镇光霁照明电器厂	中山市古镇海洲北海工业园福兴路19号2栋4楼之2	GJ-ZFZD-E3WAA	2021.01.05	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
16	消防应急照明灯具	丹寨县文通文具	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉丽景门市部	潜洛德	广东潜洛德照明科技有限公司	江门市蓬江区荷塘镇高沙滩东路6号1幢三楼之2	PL-ZFZD-E3WC	2021.05	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
17	消防应急标志灯	榕江县鹏泰消防物资销售部	榕江县古州北路附二路3号门面	志远	顺德区均安镇志远照明电器厂	佛山市顺德区均安镇均益路194号世友工业城2幢201厂房	ZY-BLZD-1LR0E13W-1	2022.04	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
18	消防应急标志灯具	贵州辉虹物资有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州红太阳商贸城开发有限公司B1-28	卓睿	江门市索辉照明电器有限公司	江门市江海区南山路337号1幢三楼之一（一址多照）	SH-BLZD-1LR0E13W-A	2022.5	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
19	消防应急标志灯具	贵州桐鑫城物资有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州红太阳商贸城开发有限公司D2-92号	明淞	中山市铭聪照明电器有限公司	广东省中山市古镇镇东岸北路256号2栋第4、5楼	MC-BLZD-11LR0E3W-B2	2022.02.15	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
20	消防应急照明灯具	贵州桐鑫城物资有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州红太阳商贸城开发有限公司D2-92号	明淞	佛山市顺德区科迪卡照明科技有限公司	广东省佛山市顺德区勒流街道大晚社区工业大路三街3号1-3楼	KD-ZFZD-E3WC2	2022.5.10	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	消防应急照明灯具	贵州桐鑫城物资有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州红太阳商贸城开发有限公司D2-92号	艺光消防	江门市艺光科技开发有限公司	广东省江门市江海麻三工业区(马记模具厂西南)	YG-ZFZD-E1W-1605	20220411	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
22	消防应急标志灯具	贵州金晟鑫宇物资有限公司	贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期地面工程第6幢B单元1层53号	光世界	广东拿斯特(国际)照明有限公司	广东省江门市荷塘镇为民东堤工业区	N-BLZD-1LROEI5WGAS	2022.04.01	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
23	消防应急照明灯具	花溪区鼎安消防器材经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司门面B6-41号	蓝月之光	中山市古镇久安灯具电器厂	中山市古镇海洲教昌大道53号第5层	JA-ZFZD-E3W-A0113	2022.3	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
24	消防应急照明灯具	贵州弘盛鑫泰商贸有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司B区9栋5-6号	合谐之光	中山市古镇久安灯具电器厂	中山市古镇海洲教昌大道53号第5层	JA-ZFZD-E3W-A0113	2022.4.15	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
25	消防应急标志灯具	贵州弘盛鑫泰商贸有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司B区9栋5-6号	合谐之光	中山市古镇久安灯具电器厂	中山市古镇海洲教昌大道53号第5层	JA-BLZD-1LROEI3W-A0311	2022.05	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
26	消防应急照明灯具	七星关区兴嘉楠五金经营部	贵州省毕节市七星关区鸭池镇万丰国际商贸城4栋109(1托3)号	一安光电	中山市一安电子厂	中山市横栏镇茂辉工业区(贴边)乐丰八路2号20栋四楼	YA-ZFZD-E5W-A01-2	2022.03.22	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
27	消防应急标志灯具	七星关区鑫盛消防物资经营部	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城46栋107号	冠安	中山市冠安照明科技有限公司	广东省中山市古镇东岸北路400号6栋厂房四楼之一及五楼之一	GA-BLZD-1LROEI2W-101	2020.09.02	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
28	消防应急照明灯具	七星关区消安消防器材经营部	贵州省毕节市七星关区洪山街道办洪南路消防支队7号	东君	广东东君照明有限公司	广东省江门市高新区横海路7号2幢车间-第四层	DJ-ZFZD-E2W-02K	2022.8月	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
29	消防应急照明灯具	七星关区金安消防器材经营部	贵州省毕节市七星关洪山街道办事处碧阳大道44号	鑫朝邦	江门市蓬江区迈特光电有限公司	江门市蓬江区荷塘镇霞桑路2号1幢首层自编之一	MT-ZFZD-E3W-M16	2021.03	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
30	消防应急照明灯具	七星关区金安消防器材经营部	贵州省毕节市七星关洪山街道办事处碧阳大道44号	鑫朝邦	中山艾索伦照明科技有限公司	中山市东凤镇吉昌村达城路10号三楼之一	AS-BLZD-I1LROE2W	2022.06	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	不合格	1#: 60 2#: 81	基本功能试验, 应急工作时间: ≥ 90	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	消防应急标志灯具	贵阳天和安物资经营部	贵州省贵阳市云岩区城基路246号A栋1层	领航之星	河南富久电器有限公司	上蔡县黄埠镇周庄村	FJ-BLZD-11ROEI3W-1	2021.04	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
32	消防应急标志灯具	贵阳天和安物资经营部	贵州省贵阳市云岩区城基路246号A栋1层	安尔顿	广东安尔顿照明科技有限公司	江门市蓬江区荷塘镇中兴四路12号之二2幢一楼、三楼、四楼	AE-BLZD-11LROEI3W-1890H	2021.5.4	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
33	消防应急标志灯具	凯里市天盛消防器材服务处	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市市府路3号金龙房产4幢1层3号车库	艺光消防	江门市艺光科技开发有限公司	广东省江门市江海麻三工业区(马记模具厂西南)	YG-BLZD-11LROEI5W-1630A	20220112	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
34	消防应急照明灯具	凯里市天盛消防器材服务处	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市市府路3号金龙房产4幢1层3号车库	爱爾頓	佛山市顺德区韵圣电器有限公司	佛山市顺德区勒流街道江义村委会黄中南西二路6号4栋501之一	YS-ZFZD-E3W	2022.03	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
35	消防应急标志灯具	贵州中安湘联消防器材有限公司	贵州省黔东南州凯里市丰球尚品第1-8幢6单元1层6-1-21号门面	展元照明	蓬江区科泓照明电器厂	广东省江门市蓬江区荷塘镇霞阳路42号1幢第五层之二	KH-BLZD-11LREI3W-208	2022.06.13	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
36	消防应急标志灯具	贵州中安湘联消防器材有限公司	贵州省黔东南州凯里市丰球尚品第1-8幢6单元1层6-1-21号门面	佳迈特	中山市艾索伦照明科技有限公司	中山市东凤镇吉昌村达城路10号三楼之一	AS-BLZD-11LROE2W	2022.9	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
37	消防应急标志灯具	凯里市闽安消防器材销售部	凯里市农机五金机电大市场1栋1-06号	中消电子	中山市中消电子有限公司	中山市古镇镇曹二东岸北路458号D1栋8楼	ZX-BLZD-11LROEI3W-0123	19.12.30	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
38	消防应急照明灯具	凯里市闽安消防器材销售部	凯里市农机五金机电大市场1栋1-06号	明淞	佛山市顺德区科迪卡照明科技有限公司	广东省佛山市顺德区勒流街道大晚社区工业大路三街3号1-3楼	KD-ZFZD-E3WX2	2022.03.12	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
39	消防应急照明灯具	贵州盛誉安鑫物资贸易有限公司	贵州省凯里市凯开大道73号凯里农机五金机电大市场6栋2层2-214	展元照明	蓬江区科泓照明电器厂	广东省江门市蓬江区荷塘镇霞阳路42号1幢第五层之二	KH-ZFZD-E3W-610	2022.09.29	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
40	消防应急照明灯具	凯里市华缆电缆有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯开大道73号农机五金机电大市场11栋16-17-18号门面	鑫朝邦	中山市艾索伦照明科技有限公司	中山市东凤镇吉昌村达城路10号三楼之一	AS-ZFZD-E5W-C	2022.09	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
41	消防应急照明灯具	凯里市鸿泰消防配件批发部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯开大道农机五金机电大市场5栋106、107号	和谐之光	中山市古镇久安灯具电器厂	中山市古镇海洲教昌大道53号第5层	JA-ZFZD-E3W-A0113	2022.05	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
42	消防应急标志灯	清镇市昊天消防安全设备经营部	贵州省贵阳市清镇市鲤鱼村黑坡组半山壹號负1-31号商铺	爱雨顿	佛山市顺德区韵圣电器有限公司	佛山市顺德区勒流街道江义村委会黄中南西二路6号4栋501之一	韵圣YS系列	/	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
43	消防应急标志灯具	贵州鑫骏安消防设备有限公司	贵州省贵阳市修文县阳明洞街道澳林电子商贸城格致路6号(3号楼1层113号)	颂航之星	河南富久电器有限公司	上蔡县黄埠镇周庄村	FJ-BLZD-12LROE13W-1	2021.6.21	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
44	消防应急照明灯具	铜仁市永成消防设备有限公司	贵州省铜仁市碧江区五金机电城D栋负1-89号门面	杰初	佛山市安特利电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区勒流街道冲鹤村支流北岸D-XB-03-02-04-05-1号地块二栋五楼二单元	A-ZFZD-E3WA	2021年 II	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
45	消防应急照明灯具	铜仁市碧江区中易安贸易有限公司	贵州省铜仁市碧江区河西国投阳光一号停车场5-6号门面	众安	中山市艾索伦照明科技有限公司	中山市东凤镇吉昌村达城路10号三楼之一	AS-ZFZD-E5W-C	批号：22030001	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
46	消防应急标志灯具	铜仁市碧江区中易安贸易有限公司	贵州省铜仁市碧江区河西国投阳光一号停车场5-6号门面	冠安	中山市冠安照明科技有限公司	广东省中山市古镇东岸北路400号6栋厂房四楼之一及五楼之一	GA-BLZD-1REI3W-Y	2019.08.02	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
47	消防应急标志灯具	铜仁市碧江区中易安贸易有限公司	贵州省铜仁市碧江区河西国投阳光一号停车场5-6号门面	明淞	中山市铭聪照明电器有限公司	广东省中山市古镇镇东岸北路256号2栋第4、5楼	MC-BLZD-I1LROE4W-DMF	2022.07.10	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
48	消防应急标志灯具	铜仁市碧江区中易安贸易有限公司	贵州省铜仁市碧江区河西国投阳光一号停车场5-6号门面	方政之光	江门市蓬江区方政电器厂	江门市蓬江区荷塘镇霞阳路195号1幢5楼	FZ-BLZD-1LROE13W-127	2021.08	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	不合格	1#:60 2#:71	基本功能试验，应急工作时间：≥90	
49	消防应急标志灯具	铜仁市万山区闽安消防器材经营部	贵州省铜仁市万山区仁山街道义乌城27栋1层3号	俊祺	中山市古镇锦诺灯饰厂	中山市古镇曹三佳福围工业区同兴一路2号第4层	JN-BLZD-I1LE3W-DMY	2022.03.27	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
50	敏华消防应急灯	贵阳市乌当区江新消防器材经营部	贵州省贵阳市乌当区新添大道雅旭园15幢1层5号	敏华	广东敏华电器有限公司	广东省江门市荷塘镇为民闲步工业区	M-ZFZD-E5W3015	2022.9.24	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
51	消防应急照明灯具	赤水市成伟消防器材经营部	赤水市文华五洲国际商贸城建材市场一期5栋20号商铺	/	广东左向照明有限公司	中山市古镇镇盛丰街12号1号楼2-9楼	Z-ZFZD-E3W-B0112	2022.6.7	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
52	消防应急标志灯具	赤水市永安消防器材经营部	贵州省遵义市赤水市市中锦绣路255号	安迅	顺德区均安镇志远照明电器厂	佛山市顺德区均安镇均益路194号世友工业城2幢201厂房	ZY-BLZD-1LR0E 13W-Q1	2020.12.23	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
53	消防应急标志灯具	仁怀市鲁班中意建材经营部	贵州省遵义市仁怀市鲁班街道办事处生界安置小区	/	江门市索辉照明电器有限公司	江门市江海区南山路337号1幢三楼之一（一址多照）	SH-BLZD-1LR0E 13W	2021.8.23	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
54	消防应急照明灯具	观山湖铭展消防器材经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道金阳宾阳大道西侧，环城高速东侧贵阳西南国际商贸城一期工程4号楼地面工程D单元1层20号	劳士	江门劳士国际电气有限公司	广东省江门市蓬江区荷塘镇为民工业区厂房	L-ZFZD-E5W4002	2022.6.7	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
55	消防应急照明灯具	贵阳观山湖天赐永明劳保用品经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳大道西侧，环城高速东侧贵阳西南国际商贸城一期工程4#楼地面工程C单元1层1号	/	江门市明劲照明电器有限公司	江门市蓬江区荷塘镇霞村霞阳东路5号二楼	MJ-BLZD-1LR0E I3W-L	2022.1.2	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
56	消防应急照明灯具	贵阳观山湖天赐永明劳保用品经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳大道西侧，环城高速东侧贵阳西南国际商贸城一期工程4#楼地面工程C单元1层1号	/	江门市蓬江区迈特光电有限公司	江门市蓬江区荷塘镇霞桑路2号1幢首层自编之一	MT-ZFZD-E3W-M18	2021.7.7	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
57	消防应急标志灯具	贵阳安筑五交化公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村西部建材城C区5栋1号	安筑	中山市艾索伦照明科技有限公司	中山市东凤镇吉昌村达城路10号三楼之一	AS-BLZD-I1LR0E2W	2022.6.18	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
58	消防应急照明灯具	贵阳安筑五交化公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村西部建材城C区5栋1号	安筑	中山市艾索伦照明科技有限公司	中山市东凤镇吉昌村达城路10号三楼之一	AS-ZFZD-E5W-A	2022.6.13	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
59	消防应急标志灯具	兴义市泓睿建材经营部	兴义市桔山办笔山社区一组安置区	启成	中山市冠安照明科技有限公司	广东省中山市古镇东岸北路400号6栋厂房四楼之一及五楼之一	GA-BLZD-ILROE12W-101	2020.7.2	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
60	消防应急照明灯具	兴义市亿泽消防器材经营部	兴义市桔山办浙兴商贸城8-8-103号	红星	江门市新会区睦州红星照明厂	江门市新会区睦州镇和睦路	HY-ZFZD-E3WA	2022.7.14	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
61	消防应急标志灯具	兴义市晋丰五金经营部	兴义市桔山办浙兴商贸城9号馆9栋117号	领航之星	河南富久电器有限公司	上蔡县黄埠镇周庄村	FJ-BLZD-IILROE3W-Q	2020.9.10	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
62	消防应急标志灯具	兴义市宏荣消防器材有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道浙兴商贸城8号馆26栋111-112号	/	中山市古镇光霁照明电器厂	中山市古镇海洲北海工业园福兴路19号2栋4楼之2	GJ-BLZD-ILROE2W-A08	2020.10.30	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
63	消防应急标志灯	赤水市永安消防器材经营部	贵州省遵义市赤水市市中锦绣路255号	东君	广东东君照明有限公司	广东省江门市高新区横海路7号2幢车间-第四层	DJ-BLZD-IKPOE3W-01T-S	/	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
64	消防应急标志灯	赤水市永安消防器材经营部	贵州省遵义市赤水市市中锦绣路255号	东君	广东东君照明有限公司	广东省江门市高新区横海路7号2幢车间-第四层	DJ-ZFZD-ESW-02K	2022	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
65	消防应急照明灯具	仁怀市黔安消防器材经营部	贵州省遵义市仁怀市中枢街道办事处三号区	住迈特元电	江门市明劲照明电器有限公司	江门市蓬江区荷塘镇霞村霞阳东路5号二楼	MJ-BLZD-ILROE13W-L	2022.3.28	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
66	消防应急照明灯具	望谟县现代装饰消防器材专卖店	望谟县王母街道办事处环城路219号	飞安星	佛山市志远照明电器有限公司	广东省佛山市顺德区均安镇均安社区智安中路5号三楼之二	ZY-ZFZD-E3W4	2022.08	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	
67	消防应急标志灯具	贵州肖安消防工程有限公司册亨县分公司	贵州省黔西南州册亨县纳福街道凤凰城1栋1层1-10号	雷特思	江门市明劲照明电器有限公司	江门市蓬江区荷塘镇霞村霞阳东路5号二楼	MJ-BLZD-1LROE13W	2020.06	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	未发现不合格	/	/	